

С филиалом АО «МОСЭНЕРГО»
ИЛЬИНСКОГО И.О. СОГЛАСОВАНА ТОПО-
СЪЁМКА ПРИ УСЛОВИИ: 1. СОБЛЮДЕНИЯ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ КЛ. ВЛ-0,4КВ И
КЛ-10КВ-2М В ОБЕ СТОРОНЫ, ВЛ-10КВ-
10М В ОБЕ СТОРОНЫ, ТП-10М.
2. ПРОЕКТЫ НА СТР-ВО И ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ СОГЛАСОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

КЛ 10кВ ф0 МосЭнЭнерго нет
Матер 4ч-ка КЛ 2100
Директор СНО
30.06.16

Филиал АО «Мособлэнерго»
Раменский район, с/пос. Вереysкое
№ 017 от 27 07 2016 г.

- Согласовано в присутствии
1. До начала проведения работ по изысканиям не
вызывать аварийные ситуации. 3-34-89
2. В охранной зоне объектов не проводить земляные
работы, в присутствии представителей филиала АО «Мособлэнерго»
Раменского района, с/пос. Вереysкое.

[Handwritten signature]

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
МПС «МОСКВА»
МЛТЭТ - Исполнительный директор
Раменского района
ОПХ Быково
30.06.16
[Handwritten signature]

Согласовано в 3-х
с/пос. Вереysкое
ТП Вереysкое
Согласовано
«*[Handwritten signature]*» 20 06 г.
30.06.16 Подпись

				Договор № 40-16 ИИ от 25.05.2016г			
				Инженерно-геодезические изыскания по адресу : Московская область, Раменский район, сельское поселение Вереysкое, ОПХ «Быково»			
Лист	№ док.	Подпись	Дата	Заказчик ООО «ПРОЕКТИНСПЕЦСТРОЙ»	Стадия	Лист	Листов
Митьков С.А.		<i>[Signature]</i>			П	1	7
Жворонко В.О.		<i>[Signature]</i>		План участка М 1:500	ООО «Главгеоком» www.glavgeocom.ru 8(499)393-35-61		

